

郴州市发展和改革委员会

关于国网郴州供电公司2025年 第三季度分布式光伏接入可开发容量有关 事项的复函

国网郴州供电公司：

《关于发布 2025 年第三季度分布式光伏接入可开发容量的请示》及相关附件收悉。经研究，现函复如下。

原则同意你司根据《分布式电源接入电网承载力评估导则》(DL/T2041—2019)测算得出的 2025 年第三季度相关区县可开放容量及承载力等级结果。请你司按照《湖南省发展和改革委员会关于做好分布式光伏可开放容量管理有关事项的通知》(湘发改能源〔2024〕509 号)文件要求，向全社会公开发布可开放容量及承载力等级测算结果，并及时受理可开放容量范围内的分布式光伏接网申请，做好接网服务。

附件：国网郴州供电公司相关县市区可开放容量及承载力等级测算结果

郴州市发展和改革委员会

2025 年 7 月 7 日

附件：

国网郴州供电公司相关县市区可开放容量 及承载力等级测算结果

(计算截至时间：2025年6月底，单位：万千瓦)

县市区	至6月底剩余可开放容量	承载力等级
桂东县	0.00	红
安仁县	0.00	红
嘉禾县	0.00	红
北湖区	0.00	红
资兴市	3.51	绿
苏仙区	0.07	黄
桂阳县	0.72	黄