

娄底市发展和改革委员会

娄底市发展和改革委员会 关于分布式光伏发电项目电网接入管理 有关事项的复函

国网娄底供电公司：

《关于国网娄底供电公司经营区 2025 年三季度各区县分布式光伏接入可开放容量计算结果的报告》收悉，经研究，现函复如下。

原则同意你司提出的分布式光伏接入可开放容量计算结果。请结合《关于支持分布式光伏发展规范相关管理事项的通知》（湘发改能源〔2023〕858 号）和《关于进一步加强分布式光伏管理的通知》（娄发改能源〔2024〕51 号）相关要求和推进过程中发现的问题，及时修订完善，持续规范我市分布式光伏电站接网、运行管理。

特此复函。

娄底市发展和改革委员会
2025 年 7 月 6 日

附件 1

国网娄底供电公司经营区 2025 年三季度各区县分布式光伏接入可开放容量计算结果

一、总体情况

根据计算原则，截至 6 月底，国网娄底公司经营区范围内各区县分布式光伏接入可开放容量为 3.85 万千瓦。

二、红黄区情况

截至 6 月底，国网娄底公司经营区内区县可开放容量为红色区县是涟源市、冷水江市、双峰县与新化县。

三、计算结果

截至 6 月底，国网娄底公司经营区内各区县可开放容量计算结果见下表所示。

国网娄底公司经营区 2025 年第三季度各区县

分布式光伏接入可开放容量计算结果

（计算截至时间：2025 年 6 月单位：万千瓦）

序号	区县	承载力等级	剩余可开放容量
1	涟源市	红	0
2	双峰县	红	0
3	新化县	红	0
4	冷水江市	红	0
5	娄星区	绿	3.85