

益阳市发展和改革委员会

益阳市发展和改革委员会 关于益阳市 2025 年第三季度分布式电源可开 放容量有关事项的复函

国网益阳供电公司：

《国网益阳供电公司关于 2025 年益阳市三季度分布式电源可开放容量的报告的请示》及相关附件已收悉，经研究，现复函如下：

原则同意你司根据国家能源局电力行业标准《分布式电源接入电网承载力评估导则》（DL/T2041—2019）测算得出的益阳市 2025 年第三季度分布式电源可开放容量及接入受限设备清单。请你司按照《湖南省发展和改革委员会关于做好分布式光伏可开放容量管理有关事项的通知》（湘发改能源〔2024〕509 号）文件要求，向全社会公开发布可开放容量及接入受限设备清单，并及时受理可开放容量范围内的分布式光伏接网申请，做好接网服务。

专此回复。

- 附件：1. 2025 年益阳市第三季度各县市区分布式光伏可开放容量
2. 2025 年益阳市第三季度接入受限电网设备清单



附件 1

2025 年益阳市第三季度各县市区
分布式光伏可开放容量

县市区	分布式光伏可开放容量（万千瓦）
赫山区+高新区	0.76
资阳区	6.03
安化县	1.51
桃江县	1.40
沅江市	2.27
南县	0.68
大通湖区	0.73
益阳市汇总	13.38

备注：各区县（市）分布式电源可开放容量已包含重点园区分布式电源可开放容量